

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01924

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001360

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Строительная, д. 2. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 84/2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01, факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01, факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходка кабельная универсальная противопожарная огнестойкая «Формула КП» (ТУ 5767-010-66959951-2011), смонтированная в соответствии с технологическим регламентом ТРП-10/06, при толщине заделки 250 мм имеет предел огнестойкости IET 180 и коэффициент снижения длительного допустимого тока силовых кабелей не менее 0,98. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6700

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ---- - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ), статья 82. ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-8/05-2016 от 31.05.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Акт о результатах анализа состояния производства № 078/ОС-16 от 19.05.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5767-010-66959951-2011, технологический регламент ТРП-10/06

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2016 по 30.05.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.И. Кондауров
ПОДПИСЬ

М.И. Кондауров
инициалы, фамилия

Д.А. Тарунтаев
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев
инициалы, фамилия